



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Skarżysku – Kamiennej  
Laboratorium Badania Wody**

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax. 041 25 11 867  
www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna  
e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl



**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.2.32.2025.AM**

**Nazwa i adres klienta:** Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec. ^

**Adresat sprawozdania:** j.w. ^

**Badany obiekt:** próbka wody do spożycia z wodociągu Zdziechów. ^

**Miejsce pobrania próbki:** :Stacja Uzdatniania Wody w Zdziechowie, kran chlorownia. ^

**Próbka pobrana** w dniu 07.02.2025 o godz. 13<sup>25</sup> przez przez p. Tomasz Słyk – próbkobiorca, WPLYNEŁO DNIA 2025-02-10

zaśw. nr 17 z 2023r. wyd. przez PPWIS w Gdańsku dn. 22.11.2023r. ^

**Protokół przyjęcia próbki:** LBW.9051.6.25.2025 z dnia 07.02.2025

**Zlecenie Nr:** LBW.9052.2.19.2025.MG z dnia 2025.02.04

**Kod próbki:** LBW.SP.32.25

**Cel badania** – wykorzystanie wyników badań (przedstawienie jednostce kontrolującej) zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

**Próbka dostarczona** o godzinie 14<sup>25</sup> przez p. Tomasz Słyk – próbkobiorca ^, prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości, stan próbki – bez zastrzeżeń.

**Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania:** 2025.02.07

**Data zakończenia badania:** 2025.02.09

**WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:**

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 (A)	0
Liczba <i>Escherichia coli</i>	j.t.k./100ml	0	Metoda filtracji membranowej	0
Liczba enterokoków kałowych	j.t.k./100ml	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) Metoda filtracji membranowej	0

(A) - metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji  
Wyniki odnoszą się do dostarczonej i badanej próbki.  
i transportu próbki.

^ - informacje uzyskane od klienta.

Wykonawca badania: asystent mgr inż. Małgorzata Dzięciołowska  
asystent mgr Aneta Miernik

Data sporządzenia sprawozdania: 2025.02.10

Autoryzował:

Zatwierdził:

*AKREDYTACJA*  
*AKP*

*ODZIAŁ LABORATORYJNY*  
*mgr Lidia Walczyk*

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1. klient - 2 egz.
2. a/a - 1 egz.

Koniec