



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku – Kamiennej
Laboratorium Badania Wody**

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax. 041 25 11 867
www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna
e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.2.33.2025.AM

Nazwa i adres klienta: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec. ^

Adresat sprawozdania: j.w. ^

Badany obiekt: próbka wody do spożycia z wodociągu Zdziechów. ^

Miejsce pobrania próbki: :Ośrodek Zdrowia w Wysokiej, Wysoka 27, 26-500 Szydłowiec, kran – Gabinet Zabiegowy. ^

Próbka pobrana w dniu 07.02.2025 o godz. 13⁴⁵ przez p. Tomasz Słyk – próbkobiorca,
zaśw. nr 17 z 2023r. wyd. przez PPWIS w Gdańsku dn. 22.11.2023r. ^

Protokół przyjęcia próbki: LBW.9051.6.26.2025 z dnia 07.02.2025

Zlecenie Nr: LBW.9052.2.19.2025.MG z dnia 2025.02.04

Kod próbki: LBW.SP.33.25

Cel badania – wykorzystanie wyników badań (przedstawienie jednostce kontrolującej) zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Próbka dostarczona o godzinie 14²⁵ przez p. Tomasz Słyk – próbkobiorca ^, prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości, stan próbki – bez zastrzeżeń.

Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania: 2025.02.07

Data zakończenia badania: 2025.02.09

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 (A) Metoda filtracji membranowej	0
Liczba <i>Escherichia coli</i>	j.t.k./100ml	0		0
Liczba enterokoków kałowych	j.t.k./100ml	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) Metoda filtracji membranowej	0

(A) - metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Wyniki odnoszą się do dostarczonej i badanej próbki.
i transportu próbki.

^ - informacje uzyskane od klienta.

Wykonawca badania: asystent mgr inż. Małgorzata Dzieciółowska
asystent mgr Aneta Miernik

Data sporządzenia sprawozdania: 2025.02.10

Autoryzował:

ASYSTENT
mgr inż. Małgorzata Dzieciółowska

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec ul. wschodnia 11
WPLYNĘŁO DNIA 2025-02-10
L.dz. 288/25
podpis [signature]

Zatwierdził:

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Lidia Walczyk

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1. klient - 2 egz.

2. a/a - 1 egz.

Koniec

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi.

Zawiera 1 stronę.